

Besonders anerkannte Prüfst., Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
Anerk. anerkannte Prüfstelle für Feuerlöscherprüf- und -geräte  
DIN EN ISO/IEC 17025, DMP-PL-1137/00, DLSP-62105 (08)  
DIN EN 45011: ZLS – ZS-01005 (06)  
Notfall-Noty no. 0781  
Mitglied des Verbandes der Materialprüfungsämter e.V.



## ZULASSUNGSSCHEIN

### für Feuerlöscher

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 1 kg ABC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

**SP 51/08**

Prüfbericht gemäß CENTR 14922 : 2004-12 Nr.: 2007-F-1955/RO 01

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Feuerlöscher- Typbezeichnung: PI/ABC/1 Hauptzeichnung Nr.: PI-CNB-00.0/ABC/1  
Stöckliste Nr.: PI-CNB-00.0/ABC/1

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver ABC Favorit 111 Betätigungsvorrichtung: Druckhebelventil  
Zul.-Nr.: PL-2177

Treibmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff im Löschmittelbehälter Besondere Ausführung: Löschhöhe Ø 3,3 mm

Prüfobjekte: 8 A und 34 B nach DIN EN 3-7 Funktions-temperaturbereich: -20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftbild 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 51/08** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiburg, 28.04.2008

Kennz.

Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH  
Futranstraße 6F  
D-09599 Freiberg  
Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0  
Fax: +49(0)3731-2 03 93-110

Geschäftsführer: Thomas Hübler  
Stammnummer: Z20/114/03011  
Antragsteller: Chemnitz IHS B 21581  
Internet: [www.mpa-dresden.de](http://www.mpa-dresden.de)  
E-Mail: [zsl@mpa-dresden.de](mailto:zsl@mpa-dresden.de)

Kreissparkasse Freiberg  
Poststraße 1a  
D-09599 Freiberg  
Kto.: 31 0524572  
BLZ: 870 520 50

UID-Nr.: DE234220069  
IBAN DE68 8705 2000 3115 0346 72  
BIC WELADED33FGA

