

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöcher mit 1 kg BC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 52/08

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2007-F-1955/RO 02

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Feuerlöcher-
Typbezeichnung: PI/BC/2 Hauptzeichnung Nr.: PI-CNB-00.0/BC/2
Stückliste Nr.: PI-CNB-00.0/BC/2

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver BC-Jet Beteiligungsrichtung: Druckhebelventil
Zul.-Nr.: PL-477

Treibmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff im Löschmittelbehälter Besondere Ausführung: Löschdüse Ø 3,3 mm

Prüfobjekt: 21 B nach DIN EN 3-7 Funktions-
temperaturbereich: -20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bescheinigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 52/08** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Modulen und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkzeugliche Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die u. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem u. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Nennangabe.

Freiburg, 28.04.2008



Ralf
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsenhainweg 6F
D-29550 Freiberg
Tel.: +49(0)3731-2 03 33-0
Fax: +49(0)3731-2 03 33-110

Geschäftsführer: Thomas Höller
Steuernummer: 220/114/03011
Antragerecht Chemnitz HR B 21581
Internet: www.mpa-dresden.de
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Kontostelle Freiberg
Poststraße 1a
D-09598 Freiberg
Kto.: 2113034572
BLZ: 870 020 00

USt-IdNr.: DE234220068
IBAN DE58 8705 2000 3115 0246 72
BIC: WELA3331FGK