

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschergeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der o. g. „**ROMET®** DIN EN 3 Feuerlöscher“ mit 2 kg ABC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verweisung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 90/08

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2005-F-2724/RO 08

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZĂU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZĂU – 120118, ROMANIA

Feuerlöscher-
Typbezeichnung: P2/ABC/3 Hauptzeichnung Nr.: P2-CNB-06/0/ABC/1
Stichliste Nr.: P2-CNB-06/0/ABC/1

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver ABC Favorit 111 Beteiligungsrichtung: Druckluftventil
Zul.-Nr.: PL-071

Druckmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff Besondere Ausführung: Löschhöhe 0 4,5 m
im Löschmittelbehälter

Prüfobjekte: 13 A und 89 B nach DIN EN 3-7 Funktions-
temperaturbereich: - 20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Scheinbild 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 90/08** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einhaltung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normausgabe.

Freiburg, 08.09.2008



R. K. Zepner
Leiter Zertifizierungsdienst



MPA Dresden GmbH
Fachsen/Anwesen EP
D-09598 Freiberg
Tel.: +49(0)3731-2 03 90-0
Fax: +49(0)3731-2 03 99-118

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Steuernummer: 220/11403011
Antragsericht: Chemnitz HR B 21581
Internet: www.mpa-dresden.de
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Kreispolizei Freiberg
Poststraße 1a
D-09599 Freiberg
Rn.: 311622/9072
N.L.Z. 870 525 90

URN:URN: DE234220069
ISAN:ISAN: 0038-8735-2000-3118-8246-12
DC: WJLAEAD1FGX