

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „**ROMET®** DIN EN 3 Feuerlöcher mit 3 kg ABC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 53/08

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2007-F-1955/RO 43

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Braului nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Braului nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Feuerlöcher-
Typbezeichnung: P3/ABC/1 Hauptzeichnung Nr.: P3-CNB-00.0/ABC/1
Stückliste Nr.: P3-CNB-00.0/ABC/1

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver ABC Favorit 111 Betätigungsrichtung: Druckhebelventil
Zul.-Nr.: PL-077

Treibmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff im Löschnittelbehälter Besondere Ausführung: Löschnöse Ø 5,1 mm

Prüfobjekte: 13 A und 113 B nach DIN EN 3-7 Funktions-
temperaturbereich: - 20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Bescheinigung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer SP 53/08 anzugeben.

Diese Zulassung gilt für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseigene Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die u. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenangabe.

Freiburg, 28.04.2008



Rade
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlweg 6F
D-52059 Freiburg
Tel.: +49(0)371-2 03 03-0
Fax: +49(0)371-2 03 03-110

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Steuernummer: 22011402011
Antragnummer Chemnitz HR B 21581
Internet: www.mpa-dresden.de
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Kreissparkasse Freiburg
Poststraße 1a
D-76646 Freiburg
Kto. 31160246/2
BLZ: 750 570 00

USt-IdNr.: DE234222966
IBAN DE44 5705 2000 3119 0246 72
BIC: WELADED3333