

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der a. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöschker mit 3 kg BC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kennnummer zugelassen ist:

SP 54/08

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 1005-F-1955/RO 04

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

**Feuerlösch-
Typbezeichnung:** PABC2 **Hauptzeichnung Nr.:** P3-CNB-06.0BC/2
Stückliste Nr.: P3-CNB-06.0BC/2

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver BC-Jet **Bettigungsrichtung:** Druckbetrieblventil
Zul. Nr. PL-4/77

Treibmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff **Besondere Ausführung:** Löschdüse Ø 5,1 mm
im Löschmittelbehälter

Prüfobjekte: 89 B nach DIN EN 3-7 **Funktions-
temperaturbereich:** - 20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschreibung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nennener der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 54/08** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die a. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem a. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenanzgabe.

Freiburg, 28.04.2008



Stache
Leiter Zertifizierungsgeselle



MPA Dresden GmbH
Fuchshöhleweg 8F
D-09589 Freiberg
Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0
Fax: +49(0)3731-2 03 93-110

Geschäftsführer: Thomas Hübner
Steuernummer: 220/11403011
Antragerecht Chemnitz HR B 21581
Internet: www.mpa-dresden.de
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Kreisparkasse Freiberg
Poststraße 1a
D-09589 Freiberg
Wz.: 3110504672
BLZ: 870 520 00

USt-ID-Nr.: DE234220069
IBAN DE68 8705 2000 3115 0246 72
BIC: WELADED3333