

## ZULASSUNGSSCHEIN

### für Feuerlöschergeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 6 kg ABC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

**SP 55/08**

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2007-F-1955/RO 05

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 12018, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 12018, ROMANIA

Feuerlöcher-  
Typbezeichnung: P6/ABC1  
Hauptzeichnung Nr.: P6-CNB-00.E/ABC1  
Stückliste Nr.: P6-CNB-00.E/ABC1

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver ABC Favert 111  
Zul.-Nr.: PL-2/77  
Beteiligungsrichtung: Druckbebehälter

Treibmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff  
ins Löschmittelfäßchen  
Besondere Ausführung: Löschdüse Ø 5,9 mm

Prüfobjekte: 34 A und 183 B nach DIN EN 3-7  
Funktions-  
temperaturbereich: -20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anfertigung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 55/08** auszugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenangabe.

Freiburg, 28.04.2008



Stelle  
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH  
Fuchsenhainweg 6F  
D-09599 Freiberg  
Tel.: +49(0)3731-2 03 83-0  
Fax: +49(0)3731-2 03 93-110

Geschäftsführer: Thomas Hübler  
Steuernummer: 230114/03011  
Anspruchsbereich: Chemnitz HR 9 21501  
Internet: [www.mpa-dresden.de](http://www.mpa-dresden.de)  
E-Mail: [info@mpa-dresden.de](mailto:info@mpa-dresden.de)

Kreisparkasse Freiberg  
Poststraße 1a  
D-09599 Freiberg  
Kto.: 311024572  
BLZ: 878 500 00

USt-IdNr.: DE234220069  
IBAN DE88 8756 2000 3118 0246 72  
BIC: WELADED3333

