

## ZULASSUNGSSCHEIN

### für Feuerlöschergeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 9 kg ABC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A, B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

**SP 92/08**

**Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2008-F-2724/80 10**

**Zulassungsinhaber:** S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

**Hersteller:** S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brailei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

**Feuerlöschertypenbezeichnung:** PR/ABC1 **Hauptbezeichnung Nr.:** P9-CNB-06.0/ABC1  
**Stückliste Nr.:** P9-CNB-06.0/ABC1

**Feuerlöschmittel:** Feuerlöschpulver ABC Farocit 111 **Beteiligungsbezeichnung:** Beschreibebestell  
*Zul.-Nr. 15-2/77*

**Treibmittel:** 14 bar / 20°C Stickstoff **Besondere Ausführung:** Löschhöhe Ø 7,6 mm  
*im Löschmittelbehälter*

**Prüfkategorie:** 43 A und 233 B nach DIN EN 3-7 **Funktions-temperaturbereich:** - 20 °C ... 60 °C

**Bemerkungen:** =

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bescheinigt.

Im Schriftbild 4 der Bescheinigung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer SP 92/08 angegeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die u. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem u. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse seiner Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiburg, 08.09.2008

*A. K. Rejzmann*

Ranko  
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH  
Fachsenweg 5F  
D-09599 Freiberg  
Tel.: +49(0)3731-2 35 85-0  
Fax: +49(0)3731-2 35 81-10

Geschäftsführer: Thomas Hübler  
Steuernummer: 225/114/03011  
Anlagenort Chemnitz HR B 21881  
Internet: [www.mpa-dresden.de](http://www.mpa-dresden.de)  
E-Mail: [info@mpa-dresden.de](mailto:info@mpa-dresden.de)

Kontaktperson Freiberg  
Poststraße 1a  
D-09599 Freiberg  
Kto.: 31150246072  
BLZ: 876 526 90

USt-IdNr.: DE234020069  
IBAN DE88 6705 2000 3115 0946 72  
BIC: WELADED3308