

## ZULASSUNGSSCHEIN

### für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bestätigt, dass die u. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöcher mit 9 kg BC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

**SP 93/08**

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2008-F-2724/RO 11

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZAU – 120118, ROMANIA

Feuerlöcher- Typbezeichnung:	P9/BC2	Hauptzeichnung Nr.:	P9-CNB-00.9/BC2
		Stückliste Nr.:	P9-CNB-00.9/BC2
Feuerlöschmittel:	Feuerlöschpulver BC-Jet Zul. Nr. PL-4777	Betätigungsrichtung:	Druckhebelventil
Druckmittel:	14 bar / 20°C Stickstoff in Löschmittelbehälter	Besondere Ausführung:	Löschhöhe Ø 7,6 mm
Prüfobjekte:	233 B nach DIN EN 3-7	Funktions- temperaturbereich:	-20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.  
Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 93/08** anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die u. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem u. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenausgabe.

Freiberg, 08.09.2008

*A.V. C. Zippner*  
Rauke  
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH  
Fachschiffweg 6F  
D-09098 Freiberg  
Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0  
Fax: +49(0)3731-2 03 93-110

Geschäftsführer: Thomas Hüster  
Stammnummer: 225/114/02/11  
Ansgarstraße Chemnitz 149 B 21041  
Internet: [www.mpa-dresden.de](http://www.mpa-dresden.de)  
E-Mail: [info@mpa-dresden.de](mailto:info@mpa-dresden.de)

Kreisgasse Freiberg  
Poststraße 1a  
D-09098 Freiberg  
Kto.: 3118024872  
BLZ: 070 520 00

UR-IdNr.: DE23420009  
IBAN DE44 8735 2200 3115 5246 72  
BIC: WILADED133X