

Besonderlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
Anerkannter Prüfstelle für Feuerlöscher und -geräte  
DIN EN ISO/IEC 17025: DAP-PL-1107/00, ZLS-F-021/05 (GG)  
DIN EN 43511: ZLS-10-81826 (GG)  
Notified Body no. 0207  
Mitglied des Verbandes der Materialprüfingenieur e.V.



## ZULASSUNGSSCHEIN

### für Feuerlöschergeräte

Hiermit wird bescheinigt, dass der u. g. „ROMET“ DIN EN 3 Feuerlöscher mit 2 kg BC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

#### SP 91/08

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2008-F-2724/RO 09

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZĂU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZĂU – 120118, ROMANIA

Feuerlöscher-  
Typbezeichnung: P2/BC2 Hauptzeichnung Nr.: P2-CNB-00.8/BC2  
Stückliste Nr.: P2-CNB-00.8/BC2

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver BC-Jet Beteiligungsrichtung: Druckhebelventil  
Zul.-Nr.: PL-477

Treibmittel: 14 bar / 20°C Stickstoff im Löschnittelbehälter Besondere Ausführung: Löschhöhe Ø 4,5 mm

Prüfobjekt: TB B nach DIN EN 3-7 Funktion-  
temperaturbereich: -20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschergerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftfeld 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschergerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer SP 91/08 anzugeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschergeräte, die mit den zur Prüfung eingereichten Modellen und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschergeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätsystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseitige Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist berechtigt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschergerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normausgabe.

Freiburg, 08.09.2008

*A. V. K. Zepner*

Stache  
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH  
Fuchsmühlweg 9F  
D-96099 Freiberg  
Tel.: +49(0)3731-2 03 83-0  
Fax: +49(0)3731-2 03 83-110

Geschäftsführer: Thomas Hubler  
Stammnummer: 220114/03011  
Antragsteller: Chemnitz IIR D 21501  
Internet: [www.mpa-dresden.de](http://www.mpa-dresden.de)  
E-Mail: [info@mpa-dresden.de](mailto:info@mpa-dresden.de)

Kreispartnerei Freiberg  
Poststraße 5a  
D-09090 Freiberg  
Rfx.: 2115034672  
Kfz.: 879 520 00

UG-IdNr.: DE234220069  
IBAN DE68 8708 2030 3115 0248 72  
BIC: WELADED1333

