

ZULASSUNGSSCHEIN

für Feuerlöschgeräte

Hiermit wird bestätigt, dass der u. g. „**ROMET**“ DIN EN 3 Feuerlöschpulver mit 6 kg BC Feuerlöschpulver entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 3-7 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Prüfberichte für die Verwendung zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen B und C nach DIN EN 2 unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

SP 56/08

Prüfbericht gemäß CEN/TR 14922 : 2004-12 Nr.: 2007-F-1955/RO 06

Zulassungsinhaber: S.C. GRUP ROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZĂU – 120118, ROMANIA

Hersteller: S.C. AROMET S.A., Str. Sos Brăilei nr. 15, BUZĂU – 120118, ROMANIA

Feuerlösch-
Typbezeichnung: P6/BC/2 Hauptzeichnung Nr.: P6-CNB-00.0/BC/2
Stückliste Nr.: P6-CNB-00.0/BC/2

Feuerlöschmittel: Feuerlöschpulver BC -Jet Besondere Ausführung: Drückhebelventil
Zul.Nr.: PL-477

Trichtertitel: 14 bar / 20°C Stickstoff im Löschnittbehälter Besondere Ausführung: Löschlösche Ø 5,9 mm

Prüfobjekt: IKS B nach DIN EN 3-7 Funktions-
temperaturbereich: -20 °C ... 60 °C

Bemerkungen: -

Das Feuerlöschgerät ist nach DIN EN 3 geprüft. Die Konformität mit DIN EN 3 wird bestätigt.

Im Schriftbild 4 der Beschriftung nach DIN EN 3-7 des Feuerlöschgerätes ist unter Nummer der Anerkennung die erteilte Zulassungs-Kenn-Nummer **SP 56/08** angegeben.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die mit den zur Prüfung eingesendeten Mustern und Unterlagen übereinstimmen.

Diese Zulassung gilt nur für Feuerlöschgeräte, die während ihrer Herstellung einem Qualitätssystem des Herstellers unter Einbeziehung der gültigen Anforderungen der Norm DIN EN 3 für die werkseigene Fertigungskontrolle unterliegen.

Der Zulassungsinhaber ist beschränkt, die o. g. Zulassungs-Kenn-Nummer auf dem o. g. Feuerlöschgerät anzubringen, solange die Ergebnisse unserer Fertigungsinspektionen nach den Anforderungen der DIN EN 3 zufrieden stellend sind.

Für alle oben angegebenen europäischen Normenpublikationen gilt jeweils die zum Zulassungsdatum gültige Normenangabe.

Freiburg, 28.04.2008



Katho
Leiter Zertifizierungsstelle



MPA Dresden GmbH
Fuchsenhainweg 6F
D-95989 Freiberg
Tel.: +49(0)3731-2 53 93-0
Fax: +49(0)3731-2 53 93-110

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Steuernummer: 220/114030/1
Antragsericht: Geweritz HR B 21501
Internet: www.mpa-dresden.de
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Kontokasse Freiberg
Postfach 1a
D-95989 Freiberg
Kto.: 311504872
BLZ: 070 520 00

USt-IdNr.: DE254220069
IBAN DE88 8735 2000 3115 0346 72
BIC: WELADED33XXX